



**Jelmagyarázat:**

- Meglévő gázvezeték
- Tervezett méretlen gázvezeték
- Tervezett mért gázvezeték

**Megjegyzés:**

A tervezett földbe szerelendő gázvezeték MSZ EN 1555 PE műanyag cső.  
 A tervezett méretlen gázvezeték anyaga MSZ EN 10208-2 előírásainak megfelelő acélső, hegesztett kötésekkel szerelve.  
 A tervezett mért gázvezeték az MSZ EN 1057 előírásainak megfelelő kemény vagy félkemény vörösrézcső, mely VIEGA profipress G hideg préskötéssel szerelendő.  
 A tervezett gázkazán levegő/füstgáz rendszerének MSZ CEN TR 1749 szerinti besorolása: C63 (C33)

A kivitelezés megkezdése előtt a tényleges csőhossz ellenőrizendő!  
 Az égési levegő/füstgáz cső, kivitelezése után arról a Beüzemelő Szakvéleménye szükséges.  
 A levegő/füstgáz rendszer méretezését a tervhöz mellékeltem.

**A tervtől való eltérés esetén a Tervezővel előzetesen egyeztetni szükséges!**

<b>Schöll-Terv Kft.</b> Cím: H-9400 Sopron, Schönherri-malom u.38/A. Tel.: 06-20/215-74-17 E-mail: schollterv@gmail.com		Tervező:
		Schöll Norbert G-08-0911
Megrendelő: Vásárhelyi Árpád 9407 Sopron Kakukk u. 9/b	Építkezés helye: 9400 Sopron Balfi u. 116 hrz.: 2380	Tervezőszám:
		2017.124.
Terv megnevezése: 16 lakásos társasház gázvezeték hálózat szerelése	Rajzterület: 0,478 m <sup>2</sup>	Dátum:
		2017.06.
Rajz megnevezése: Emelet alaprajz I. - utcafronti épületrész	Rajzszám: Gg-3	Méretarány:
		1 : 50