



- Jelmagyarázat:**
- Meglévő gázvezeték
  - Tervezett méretlen gázvezeték
  - Tervezett mért gázvezeték

**Megjegyzés:**

A tervezett földbe szerelendő gázvezeték MSZ EN 1555 PE műanyag cső.  
 A tervezett méretlen gázvezeték anyaga MSZ EN 10208-2 előírásainak megfelelő acélcső, hegesztett kötésekkel szerelve.  
 A tervezett mért gázvezeték az MSZ EN 1057 előírásainak megfelelő kemény vagy félkemény vörösrézcső, mely VIEGA profipress G hideg préseléssel szerelendő.

A tervezett gázkazán levegő/füstgáz rendszerének MSZ CEN TR 1749 szerinti besorolása: C63 (C33)  
 A kivitelezés megkezdése előtt a tényleges csőhossz ellenőrzendő!  
 Az égési levegő/füstgáz cső, kivitelezése után arról a Beüzemelési Szakvéleményre van szükség.  
 A levegő/füstgáz rendszer méretezését a tervezés mellékelték.

A tervről való eltérés esetén a Tervezővel előzetesen egyeztetni szükséges!

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Schöll-Terv Kft.</b><br>Vásárhelyi Árpád<br>9407 Sopron<br>Kakukk u. 9/b |  | Cím: H-9400 Sopron, Schönherm-malom u.38/A.<br>Tel.: 06-20/215-74-17<br>E-mail: schollterv@gmail.com | Tervező:<br><b>Schöll Norbert</b><br>G-08-0911   |
|   |  | Építkezés helye:<br>9400 Sopron<br>Balfi u. 116<br>hrz.: 2380  | Tervezés dátuma:<br>2017.12.4.<br>Méretarány:<br>1 : 50<br>Rajzterület:<br>0,593 m <sup>2</sup><br>Rajzszám:<br>Gg - 4 |
| Terv megnevezése: 16 lakosú társasház gázvezeték hálózat szerelése          |  |  |  |
| Rajz megnevezése: Emelet alaprajz II. - udvari épületrész                   |  |  |  |