



közös használatú kertész

CSP

P6

- Jelmagyarázat:**
- Meglévő gázvezeték
  - Tervezett méretlen gázvezeték
  - Tervezett mért gázvezeték

**Megjegyzés:**

A tervezett földbe szerelendő gázvezeték MSZ EN 1555 PE műanyag cső.  
 A tervezett méretlen gázvezeték anyaga MSZ EN 10208-2 előírásainak megfelelő acélcső, hegesztett kötésekkel szerelve.  
 A tervezett mért gázvezeték az MSZ EN 1057 előírásainak megfelelő kemény vagy félkemény vörösrézcső, mely VIEGA profipress G hideg préseléssel szerelendő.

A tervezett gázkazán levegő/füstgáz rendszerének MSZ CEN TR 1749 szerinti besorolása: C63 (C33)  
 A kivitelezés megkezdése előtt a tényleges csőhossz ellenőrizendő!  
 Az égési levegő/füstgáz cső, kivételése után arról a Beüzemelő Szakvéleménye szükséges.  
 A levegő/füstgáz rendszer méretezését a tervhez mellékeltem.

A tervtől való eltérés esetén a Tervezővel előzetesen egyeztetni szükséges!

<b>Schöll-Terv Kft.</b>		Cím: H-9400 Sopron, Schönhermalom u.38/A. Tel.: 06-20/215-74-17 E-mail: schollterv@gmail.com	Tervező: Schöll Norbert G-08-0911
Megrendelő: Vásárhelyi Árpád 9407 Sopron Kakukk u. 9/b	Építkezés helye: 9400 Sopron Balfi u. 116 hrz.: 2380	Tervezés dátuma: 2017.124.	Dátum: 2017.06.
Terv megnevezése: 16 lakásos társasház gázvezeték hálózat szerelése	Rajz méretaránya: 1 : 50	Rajz terület: 0,593 m <sup>2</sup>	Rajz dátuma: Gg - 2
Rajz megnevezése: Földszint alaprajz II. - udvari épületszárny			