



Jelmagyarázat:

- Meglévő gázvezeték
- Tervezett méretlen gázvezeték
- Tervezett mért gázvezeték

Megjegyzés:

A tervezett földbe szerelendő gázvezeték MSZ EN 1555 PE műanyag cső.
 A tervezett méretlen gázvezeték anyaga MSZ EN 10208-2 előírásainak megfelelő acélső, hegesztett kötésekkel szerelve.
 A tervezett mért gázvezeték az MSZ EN 1057 előírásainak megfelelő kémény vagy félkémény vörösrézcső, mely VIEGA profipress G hideg préskötéssel szerelendő.
 A tervezett gázkazán levegő/füstgáz rendszerének MSZ CEN TR 1749 szerinti besorolása: C63 (C33)

A kivitelezés megkezdése előtt a tényleges csőhossz ellenőrizendő!
 Az égési levegő/füstgáz cső, kivitelezése után arról a Beüzemelő Szakvéleménye szükséges.
 A levegő/füstgáz rendszer méretezését a tervhez mellékeltem.

A tervtől való eltérés esetén a Tervezővel előzetesen egyeztetni szükséges!

Schöll-Terv Kft. Cím: H-9400 Sopron, Schönherri-malom u.38/A. Tel.: 06-20/215-74-17 E-mail: schollterv@gmail.com		Tervező:
		Schöll Norbert G-08-0911
Megrendelő:	Építkezés helye:	Tervezőszám:
Vásárhelyi Árpád 9407 Sopron Kakukk u. 9/b	9400 Sopron Balfi u. 116 hrz.: 2380	2017.124.
Terv megnevezése:		Dátum:
16 lakásos társasház gázvezeték hálózat szerelése		2017.06.
Rajz megnevezése:		Méretarány:
Tetőtér alaprajz I. - utcafronti épületrész		1 : 50
		Rajzterület:
		0,478 m ²
		Rajzszám:
		Gg - 5