



- 1 Helios ELS VN 60 készlettes működésű ventilátor, ELS-GU házba, WC előtétfalba szerelve, integrált 45mp bekapcsolási és 6-8 perc utánfutási késlettelés helyiség világítás kapcsolóról vezérelve 60m<sup>3</sup>/h 230V 18W IP55 39dB(A)
- 2 Helios ELS VN 60 készlettes működésű ventilátor, ELS-GU házba, almenyезetbe szerelve, integrált 45mp bekapcsolási és 6-8 perc utánfutási késlettelés helyiség világítás kapcsolóról vezérelve 60m<sup>3</sup>/h 230V 18W IP55 39dB(A)
- 3 Helios BAE 100 K 90-180/7 tűzvédelmi csappantyú

**Jelmagyarázat:**  
 HELIOS LTG ajtoszellőző rács

**Megjegyzés:**  
 A tervezett kör keresztmetszetű légszűrővel rendelésű, integrált 45mp bekapcsolási és 6-8 perc utánfutási késlettelés helyiség világítás kapcsolóról vezérelve 60m<sup>3</sup>/h 230V 18W IP55 39dB(A) készülékű ventilátorok Lindab SRFC flexibilis légszűrővel kell bekötöni a felszálló vezetékbe.  
 Az épületen belüli légszűrőket fűdémre függesztve, és falra biliszevelve kell rögzíteni.  
 A függőleges légszűrőket kifűtővezetékbe kell vezetni. A függőleges légszűrők alján kondenzátumot kell kihaláltítani, melyből a kondenzátumot a víz - csatorna tervén szereplő HL138 szobába kell vezetni.  
 A konyhai elszívóerők tervezett szállított légmenyisége max.: 300m<sup>3</sup>/h (v=4,15m<sup>3</sup>/s - NA160), nagyobb légmenyiség esetén a légszűrő hálózattal zárnak.  
 Az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségekben állandó szellőző strangelok elfalazás előtt ásványgyapot hangszigeteléssel javasolt kibélelni.  
 A mellékelt ventilátorok vezérlését az elektromos tervek tartalmazzák.  
**TŰZVÉDELMELEK:**  
 - FŰDÉMÁTVÉZETÉSEKNÉL HILTI CFS-B TŰZVÉDELMI BANDÁZS KÉT RÉTEGBEN.  
 A FŰDÉMÁTVÉZETÉSEK A BANDÁZSOK ELHÉLYEZÉSE UTÁN VISSZA KELL BETONOZNI.

<b>Schöll-Terv Kft.</b>		Cím: H-9400 Sopron, Schönherm-malom u.38/A. Tel.: 06-20/215-74-17 E-mail: schollterv@gmail.com	Tervező: Schöll Norbert G-08-0911
Megrendelő: Vásárhelyi Árpád 9407 Sopron Kakukk u. 9/b	Építkezés helye: 9400 Sopron Balfi u. 116 hrz.: 2380	Tervezés: 2017.124. Dátum: 2017.06. Mértarány: 1 : 50	Rajzterület: 0,593 m <sup>2</sup> Rajzszám: Gsz - 3
Terv megnevezése: 16 lakásos társasház szellőző rendszer szerelése		Rajz megnevezése: Emelet alaprajz II. - udvari épületrész	