



- 1** Helios ELS VN 60  
 késleltetéses működésű ventilátor, ELS-GU házba, WC előtétfalba szerelve, integrált 45mp bekapcsolási és 6-8 perc utánfutás késleltetéssel helyiség világítás kapcsolóról vezérelve  
 60m<sup>3</sup>/h  
 230V  
 18W  
 IP55  
 39dB(A)
- 2** Helios ELS VN 60  
 késleltetéses működésű ventilátor, ELS-GU házba, álmennyezetbe szerelve, integrált 45mp bekapcsolási és 6-8 perc utánfutás késleltetéssel helyiség világítás kapcsolóról vezérelve  
 60m<sup>3</sup>/h  
 230V  
 18W  
 IP55  
 39dB(A)
- 3** Helios BAE 100  
 K 90-18017  
 tűzvédelmi csappantyú

**Jelmagyarázat:**  
 HELIOS LTG ajtószellőző rács

**Megjegyzés:**  
 A tervezett kör keresztmetszetű légszatórná Lindab SR spirálkorcolt hga csővezeték, Lindab hga idomokkal. A mellékelt helyiség szellőző ventilátorokat Lindab SRF1C flexibilis légszatórnával kell bekötni a felszálló vezetékbe.  
 Az épületen belüli légszatórnát földemre függesztve, és falra bilincselve kell rögzíteni.  
 A függőleges légszatórnákat kífűtőfejekbe kell vezetni. A függőleges légszatórnák alján kondenzcsapot kell kialakítani, melyből a kondenzvizet a víz - csatorna terven szereplő HL138 szifonba kell vezetni.  
 A konyhai elszívóerők tervezett szállított légmennyisége max.: 300m<sup>3</sup>/h (v=4,15m<sup>3</sup>/s - NA160), nagyobb légmennyiség esetén a légszatórná hálózat zajossá válik.  
 Az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségen átmenő szellőző strangokat elfalazás előtt ásványgyapot hangszigeteléssel javasolt kibélelni.  
 A mellékelt helyiség ventilátorok vezérlését az elektromos tervek tartalmazzák.

**TŰZVÉDELME:**  
 - FŐDÉMÁTVÉZETÉSEKNÉL HILTI CFS-B TŰZVÉDELMI BANDÁZS KÉT RÉTEGBEN.  
 A FŐDÉMÁTTÖRÉSEKET A BANDÁZSOK ELHÉLYEZÉSE UTÁN VISSZA KELL BETONOZNI.

<b>Schöll-Terv Kft.</b> Cím: H-9400 Sopron, Schönherri-malom u.38/A. Tel.: 06-20/215-74-17 E-mail: schollterv@gmail.com		Tervező: Schöll Norbert G-08-0911
Megrendelő: Vásárhelyi Árpád 9407 Sopron Kakukk u. 9/b	Építkezés helye: 9400 Sopron Balfi u. 116 hrz.: 2380	Tervezés: 2017.124. Dátum: 2017.06. Méretarány: 1 : 50 Rajzterület: 0,478 m <sup>2</sup> Rajzszám: Gsz - 2
Terv megnevezése: 16 lakásos társasház szellőző rendszer szerelése		Terv megnevezése: Földszint alaprajz I. - utcafronti épületrész