



1 Helios ELS VN 60 készletös működésű ventilátor, ELS-GU házba, WC előtétfalba szerelve, integrált 45mp bekapcsolási és 6-8 perc utánfutás készletessel helyiség világítás kapcsolóról vezérelve 60m³/h 230V 18W IP55 39dB(A)

2 Helios ELS VN 60 készletös működésű ventilátor, ELS-GU házba, álmennyezetbe szerelve, integrált 45mp bekapcsolási és 6-8 perc utánfutás készletessel helyiség világítás kapcsolóról vezérelve 60m³/h 230V 18W IP55 39dB(A)

3 Helios BAE 100 K 90-18017 tűzvédelmi csappantyú

Jelmagyarázat:
 HELIOS LTG ajtószellőző rács

Megjegyzés:
 A tervezett kör keresztmetszetű légszűrővel hga csővezeték, Lindab hga idomokkal. A mellékheység szellőző ventilátorokat Lindab SRF1C flexibilis légszűrővel kell bekötöni a felszálló vezetékbe. Az épületen belüli légszűrőt fűdémre függesztve, és falra bilincselve kell rögzíteni.

A függőleges légszűrőket kifelé kell vezetni. A függőleges légszűrőknél alján kondenzvízcsapot kell kialakítani, melyből a kondenzvizet a víz - csatorna terven szereplő HL138 szifonba kell vezetni.

A konyhai elszívóerőnk tervezett szállított légmennyisége max.: 300m³/h (v=4,15m³/s - NA160), nagyobb légmennyiség esetén a légszűrő hálózat zajossá válik. Az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségen átmenő szellőző strangelokt elfalazás előtt ásványgyapot hangszigeteléssel javasolt kibélelni.

A mellékheység ventilátorok vezérlését az elektromos tervek tartalmazzák.

TŰZVÉDELEM:
 - FŰDÉMÁTVÉZETÉSEKNÉL HILTI CFS-B TŰZVÉDELMI BANDÁZS KÉT RÉTEGBEN.
 A FŰDÉMÁTTÖRÉSEKET A BANDÁZSOK ELHELYEZÉSE UTÁN VISSZA KELL BETONOZNI.

Schöll-Terv Kft. Cím: H-9400 Sopron, Schönher-malom u.38/A. Tel.: 06-20/215-74-17 E-mail: schollterv@gmail.com		Tervező: Schöll Norbert G-08-0911
		Tervezőszám: 2017.124.
Megrendelő: Vásárhelyi Árpád 9407 Sopron Kakukk u. 9/b	Építkezés helye: 9400 Sopron Balfi u. 116 hrz.: 2380	Dátum: 2017.06.
Terv megnevezése: 16 lakásos társasház szellőző rendszer szerelése	Méretarány: 1 : 50	Rajzterület: 0,478 m ²
Rajz megnevezése: Tetőter alaprajz I. - utcafronti épületrész	Rajzszám: Gsz - 6	