



Megjegyzés:

- szabadon szerelendő vízvezeték Geberit Mapress rozsdamentes acélcső, press idomos kötésekkel szerelve, falhoz, illetve fűdémre bilincselve szerelve, 13mm párazáró hőszigeteléssel burkolva.
- aljzatbetonba és falhoronyba szerelendő csővezeték HENCOC típusú ötrétegű műanyag cső (gyári 13mm-es hőszigeteléssel), műanyag press idomos kötésekkel szerelve.

Szennyvíz csatorna:
 A tervezett szennyvíz csatorna KA- és KG-PVC cső, gumigyűrűs tokos kötésekkel szerelve a terven jelölt irányba, 1 %-os lejtéssel szabadon falhoronyba, valamint aljzatbetonba szerelve.

TÜZVÉDELLEM:
 - A FÖDÉMÁTVÉZETÉSEKNÉL A SZENNYVÍZ CSATORNÁRA 9mm ARMACELL ARMAFLEX CSŐTÍPÉJ SZERELENDŐ
 - A FÖDÉMEK ALSÓ SÍKJÁN, MINDEN SZINTEN: HILTI CFS-C EL VÉGTÉLLENÍTETT TÜZVÉDELMI KARMANTYÚT KELL ELHELYEZNI. A FÖDÉM ÉS A HŐSZIGETELÉS KÖZÖTTI RÉST HILTI CFS-C ACR TÜZVÉDELMI RÉSTÖMITŐ MASSZAVÁL KELL KITÖLTENI.

Schöll-Terv Kft. Cím: H-9400 Sopron, Schönherri-malom u.38/A. Tel.: 06-20/215-74-17 E-mail: schollterv@gmail.com		Tervező:
		Schöll Norbert G-08-0911
Megrendelő: Vásárhelyi Árpád 9407 Sopron Kakukk u. 9/b	Építkezés helye: 9400 Sopron Balfi u. 116 hrz.: 2380	Tervezés:
		2017.124.
Terv megnevezése: 16 lakásos társasház víz- csatorna hálózat szerelése	Rajz megnevezése: Emelet alaprajz I. - utcafronti épületrész	Dátum:
		2017.06.
		Méretarány:
		1 : 50
		Rajzterület:
		0,478 m ²
		Rajzszerkesztő:
		Gv - 5